

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01935

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0015441

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна торговой марки ISOTEC, марок: М-25 (без покрытия, плотность 21÷28 кг/м³), М-25-АЛ1 (покрытие – фольга алюминиевая, плотность 21÷28 кг/м³), выпускаемые по ГОСТ 10499-95. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4947/РС, № 4948/РС от 20.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС СМК ЗАО "Бюро Веритас Сертификейшн Рус" рег. № RA.RU.13ФК58. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (гаре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2016 по 27.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01935

(обязательная сертификация)

№ 0000640

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна торговой марки ISOTEC, марки М-25 (без покрытия, плотность $21 \div 28$ кг/м³) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна торговой марки ISOTEC, марки М-25-АЛ1 (покрытие - фольга алюминиевая, плотность $21 \div 28$ кг/м³) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

В.Ю. ШИТИКОВ

инициалы, фамилия

В.А. ЛИТВИНОВ

инициалы, фамилия