



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000799.03.17

Дата 15. 03. 2017 г.

На основании заявления № 00881

от 09.03.2017

Организация-изготовитель: **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )

Наименование продукции: **Изделия теплоизоляционные (маты) из минеральной ваты, т.м. ISOTEC: Мат, Мат-АЛ, Мат-Т, Мат-Лайт, Мат-Лайт-АЛ, Мат-Лайт-Т, Флекс, Флекс-АЛ, Флекс-Т**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-101-56846022-2016 "Изделия теплоизоляционные (маты) ISOTEC из минеральной ваты"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протокол, ТУ 23.99.19-101-56846022-2016 "Изделия теплоизоляционные (маты) ISOTEC из минеральной ваты", техническая информация, доверенность, учредительные документы, свидетельство права

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на полимерном связующем с гидрофобизирующими добавками**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4275 17 от 10.03.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №539 от 12.08.2016 г.

**№ 069169**



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	5,1	15,0
Аммиак, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001*	0,50
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	143,5	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

Ограничений при использовании не требуется. \* - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: **Для использования в качестве тепло- и звукоизоляции резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов, газоходов, воздухопроводов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушным зазором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Изделия теплоизоляционные (маты) из минеральной ваты, т.м. ISOTEC: Мат, Мат-АЛ, Мат-Т, Мат-Лайт, Мат-Лайт-АЛ, Мат-Лайт-Т, Флекс, Флекс-АЛ, Флекс-Т** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.

Васильева Г. В.